

**№48 Лот "ТВС-30 ст №3 турбогенераторын күрделі жөндеу»
бойынша техникалық тапсырма**

Сатып алу (лот) нөмері мен атауы лот №48 "ТВС-30 ст №3 турбогенераторын күрделі жөндеу»
Сатып алатын тауар, жұмыс, қызметтерінің саны (көлемі):

№ п/п	Жұмыс атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Орындау мерзімі
1	2	3	4	5
1	Жоғарғы және төменгі бүйірлік қалқандарды алу және орнату	дана	4	2020 жыл ішінде
2	Роторды шығару және енгізу	дана	1	
3	Турбогенератор статорын жөндеу	стат.	1	
4	Статордың белсенді болатты төменгі плиталардың гайкаларымен тығыздау	статор	1	
5	Статордың белсенді болатты ендірмелермен тығыздау	дана	20	
6	Жоғарғы өзек аймағындағы белсенді Болаттың зақымдалған тісін жөндеу	тіс	20	
7	Сол сияқты төменгі өзек аймағында	тіс	8	
8	Статор паздарын қайта сыналау	статор	1	
9	Статордың белсенді болатты сынау	дана	2	
10	К=1,3 алдыңғы бөлігінің шегінде өзекшені оқшаулаудың бүлінген учаскесін жөндеу	аймақ	6	
11	Жартылай өткізгіш жабынның бүлінген учаскесін қалпына келтіру	аймақ	8	
12	Бір тістің шегінде статордың белсенді болатының желдеткіш арналарын қалпына келтіру	дана	500	
13	Диффузорларды, ішкі және аралық қалқандарды жөндеу (турбогенератордың бір жағынан)	тараптар	2	
14	Шеткі қалқандардың жартысын тығыздайтын бетін жөндеу	дана	4	
15	Статор орамасын және белсенді болатты табиғи кептірумен жуу құралдарымен жуу	раз	2	
16	Роторды бандаж сақиналарын және орталықтандыратын сақиналарды алу және орнату арқылы жөндеу	ротор	1	
17	Контактілі сақиналарды ауыстыру (алу және орнату)	Жиын-қ	1	
18	Контактілі сақиналар мен ротордың орамдарын ток өткізгіштерді жөндеу	Жиын-қ	1	
19	К-1,3 ток өткізгіш болтты оқшаулауды ауыстыру	дана	6	
20	Орталық ток жетегінің оқшауламасын ауыстыру К-2,0, К=1,3	Жиын-қ	1	
21	К-1,3 есебімен контактілі сақинаға ток өткізгіш шинасының оқшаулауды ауыстыру	дана	4	
22	Алынған сақиналармен қайта ойықтар	паз	32	
23	Бандаж сақинасын бандаж астындағы оқшаулауды ауыстыру	сақина	2	
24	Күшпені алу және орнату арқылы желдеткішті жөндеу	Жел-іш	2	

25	Щеткалы-контактілі аппаратты жөндеу.	дана	1
26	K=1,5 щеткалы-контактілі аппаратты алу және орнату	дана	1
27	Газ салқындатқыштарды жөндеу K = 1,5	дана	4
28	Соңғы шықпаларды жөндеу	дана	6
29	Орауыштың кеңейткіші және шиналау	дана	6
30	Компенсаторларды жөндеу (күмістеусіз)	дана	12
31	Арматураны жөндеусіз газ жүйесін жөндеу	дана	1
32	Газ бекетінің арматурасын жөндеу	дана	12
33	Сыртқы диаметрі 100мм дейін резеңке төсем жасау	дана	44
34	Сыртқы диаметрі 200 мм жоғары резеңке төсем жасау	дана	24
35	Ротордың бандаж сақиналарын дефектоскопияға дайындау	сағат	64
36	Тесіктерді бұрғылау, оқшаулау цилиндрін ротор мен ток өткізетін болттарға қиыстырып келтіру	сағат	80
37	Жергілікті іріктемелермен бандаж сақиналарының ақауларын жою	сағат	96
38	Генератор роторын теңгерімдеу		

Тауар жеткізу/ жұмыстарды орындау/ қызметтерді көрсету орны: Атырау қ. З.Қабдолов даңғылы,9.Тапсырыс берушінің қоймасына дейін . Тауар жеткізу/ жұмыстарды орындау/ қызметтерді көрсету мерзімі; 2020 жыл.

Тендер комиссиясының төрағасы



Омарова Г.О.

«9» 01 2020ж.